

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積合わせに付します。

令和 8 年 8 月 7 日

支出負担行為担当官

中国四国管区警察学校庶務部会計課長

五十嵐 純司

記

1 見積合わせに付する事項

- (1) 件 名 温水ボイラー定期点検等業務
- (2) 業務内容等 温水ボイラーの定期点検及び性能検査、炉内清掃等
- (3) 履 行 場 所 広島県広島市南区霞 1 丁目 3 番 93 号
中国四国管区警察学校
- (4) 履 行 期 限 令和 8 年 11 月 27 日
- (5) 見積書提出方法等

「見積書記載例」に従って見積書を作成し、下記の締切日時までに提出すること。

2 見積合わせに参加する者に必要な資格

- (1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
- (3) 警察庁から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。

3 その他

参加予定の者は、連絡事項等があるため下記 4 に記載の担当係に事前連絡すること。

4 見積書提出場所及び締切日時

- (1) 場 所 734-0037 広島県広島市南区霞 1 丁目 3 番 93 号
中国四国管区警察学校庶務部会計課調達管財第二係
- (2) 日 時 令和 8 年 9 月 1 日(火) 17 時 15 分
(郵送の場合は到達していること。)

5 契約書の作成

なし

6 支払条件

履行完了後適法な請求書を当校が受領した後、30 日以内に国庫金の振込払とする。

7 その他

- (1) 荷造運賃等は請負業者の負担とする。
- (2) 見積金額は消費税を乗じた額を記載し、一円未満の端数がある場合は切捨てとすること。
- (3) 見積合わせの結果の公表は電話での対応も受け付けることとする。

8 問合せ先

中国四国管区警察学校庶務部会計課調達管財第二係
電話番号 082-250-5521

仕 様 書

1 件名

温水ボイラー定期点検等業務

2 履行場所

広島市南区霞 1 丁目 3 番 9 3 号

中国四国管区警察学校厚生館ボイラー室

3 業務内容

- (1) 温水ボイラー 2 基（日本サーモエナー製 K F L - 6 3 0 C H 型）の点検整備及び性能検査を行うとともに、別紙の部品の取替及び炉内清掃を実施する。
- (2) 上記 2 基に附属する燃焼装置、給水・送油系統の装置並びに電気系統安全装置の点検整備をするとともに、動作試験を実施する。
- (3) 本体及び各部に損傷を与えないよう丁寧に点検、整備及び取替を行うこと。
- (4) 取替部品は、確実に取付け復元のうえ、真空作成作業を行い、正常に動作することの確認及び取付けの増締を充分に行い、その他付随する消耗品等は交換すること。
- (5) 作業終了後、当校係官が立会のうえ正常作動することを確認すること。
- (6) 作業前、作業中、作業後、取替部品(新旧)を写真撮影し、点検報告書と併せて提出すること。

4 履行期限

令和8年11月27日

5 検査

作業完了届を当校係官が受理後、本仕様書に基づき検査を行う。

検査合格をもって履行完了とする。

6 支払方法

履行完了後、適法な請求書を当校が受理した後、30日以内に振込によりその対価を支払う。

7 その他

- (1) 本業務を行うに当たっては、事前に当校係官と実施日時を打ち合わせのうえ、当校業務に支障が生じないように行わなければならない。
- (2) 本業務中に庁舎の設備等に損害を与えないように十分注意し、万一損害を与えた場合には、速やかに報告し、その指示に従い原状復旧を行うこと。
- (3) この仕様書において定めのない事項については、委託者、受託者双方協議のうえ、決定するものとする。

取替部品

1, 2号機

別紙

	品名	仕様	数量	単位	備考
1	温度ヒューズ	Z48100-258B	4	個	
2	真空逆止弁	Z39100-002B	2	個	
3	リング(真空逆止弁)	Z34500-055	2	個	
4	バーナノズル	タンフォスハーゴ60° 5.0GPH SS Z25CH62-050S	2	個	
5	バーナノズル	タンフォスハーゴ60° 10.0GPH SS Z25CH62-100S	2	個	
6	点火棒HIGH側	VR22040-603-2	2	個	
7	点火棒LOW側	VR22040-603-1	2	個	
8	燃料電磁弁	Z44100-178	2	個	
9	銅配管 (オイルポンプ～燃料電磁弁)	VR20063-002D-4	2	個	
10	点火トランス(ケーブル付)	Z54400-119A	2	個	
11	リレー(LY2F AC200/220)	Z46100-080	4	個	
12	感震器	Z48500-001B	2	個	
13	バックアップ電池(Jマイコン用)	Z54600-037	2	個	

(見積書作成例)

作成日を記入してください

御見積書

令和 年 月 日

中国四国管区警察学校 御中

件 名 温水ボイラ一定期点検等業務
有効期限

〒〇〇〇-〇〇〇〇
広島市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇
TEL 〇〇〇-〇〇〇〇
FAX 〇〇〇-〇〇〇〇

見積金額 円

件 名	規 格	数量	単位	単価	金額
温水ボイラ一定期点検等業務	仕様書のとおり	1	式		
小計					
消費税及び地方消費税					
合計					

※代表者印を省略された場合は、担当者の方の所属、氏名、連絡先を記入してください。
※必ず、代表者名を記入してください。