

(オープンカウンター方式による見積書提出依頼)

中国四国管区警察局四国警察支局高知県情報通信部

下記の件名について、内容をご確認の上、提出期限までに見積書を提出願います。  
また、提出にあたっては、別に記載してある「オープンカウンター方式による見積依頼について(留意事項等)」及び「見積書記載要領」をご覧ください。

1 件名

「発動発電機 修理」

2 品目・数量等

	品 目	規 格	数 量	備 考
1	発動発電機 修理	YDG250-E	1 個	
2				
3				
4				
5				

特記事項

- (1)履行期限 令和8年3月27日(金)
- (2)修理概要 別紙仕様書のとおり
- (3)見積競争参加の意思表示 本件見積競争に参加を希望する場合は、事前に「(6)問合せ先」まで連絡すること。
- (4)契約金額の支払 履行が完了し、当部の検査に合格したときは、契約金の支払いを請求できるものとし、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
- (5)見積書の提出期限 令和8年3月6日(金) 17:15必着
- (6)問合せ先 高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号  
中国四国管区警察局四国警察支局高知県情報通信部通信庶務課 資材係  
電話番号:088-826-0110 Email:kochi.CGA@npa.go.jp

## 発動発電機修理仕様書

### 1 名称

発動発電機修理

### 2 修理実施場所

高知県香南市赤岡町1375番地

南国警察署香南警察庁舎

### 3 修理内容

- (1) ヤンマー製YDG250E型非常用発電機における下表部品等の交換を行うこと。

	品名	数量
1	シリンダヘッドCMP	1式
2	ピストンCMP	1式
3	クランクシャフト	1個
4	ロッドシクミ	1式
5	ガスケット類	1式
6	燃料噴射ポンプ	1式
7	潤滑油	1L

- (2) 部品等交換後、各部調整を行い、エンジンが正常に始動すること。
- (3) 修理後性能試験を行うこと。
- (4) 全ての作業終了後、修理内容を盛り込んだ修理完了報告書を一部提出すること。

### 4 履行期限

令和8年3月27日

### 5 検査

検査は、修理完了報告書による間接検査とする。

### 6 その他

- (1) 作業に必要な資機材については、すべて請負者が準備すること。
- (2) 作業は、本仕様書に明記されていない事項であっても、その性質上当然本作業に含まれる場合は、請負者の負担により実施すること。

- (3) 作業については、高知県情報通信部職員（以下「担当職員」という。）と十分打ち合わせの上、指示内容に従い実施すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに担当職員の指示を受けること。
- (5) 作業中に作業従事者及び第三者に及ぼした損害、既設物の損傷等は、全て請負者が補償すること。
- (6) 他の箇所が原因又は障害箇所と判明した場合は、契約内容を変更し、早急に修繕すること。